

WPM.271.51.2020

Wojkowice, 6 października 2020 r.

Do Wykonawców uczestniczących w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „**Modernizacja i rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego w Wojkowicach**”

### **WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Działając w imieniu Zamawiającego – Gminy Wojkowice – na podstawie art. 38 ust. 2, art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm., dalej: pzp) przekazuję treść zapytań do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: SIWZ), które wpłynęły do Zamawiającego w prowadzonym przetargu nieograniczonym na zadanie pn.: „Modernizacja i rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego w Wojkowicach” wraz z wyjaśnieniami, jednocześnie dokonując modyfikacji treści SIWZ.

#### **Pytanie nr 1**

Na czym dokładnie ma polegać rozbudowa dwóch szaf oświetleniowych?

#### **Odpowiedź:**

Na wymianie szaf oświetleniowych wraz z pełnym osprzętem, z zastosowaniem zegara astronomicznego umożliwiającego zamawiającemu, zdalny podgląd parametrów działania szafy za pomocą przeglądarki internetowej z dowolnego urządzenia posiadającego dostęp do internetu. Sterownik (zegar astronomiczny) musi umożliwiać zdalną zmianę parametrów załączania wyłączenia.

#### **Pytanie nr 2**

Czy zakres robót obejmuje montaż w obu szafach jednostki centralnej systemu sterowania?

#### **Odpowiedź:**

Nie

#### **Pytanie nr 3**

Czy w zakresie robót jest dostarczenie Systemu sterowania?

#### **Odpowiedź:**

Nie. Jednakże zamawiający wymaga aby dostarczone oprawy posiadały autonomiczną redukcję mocy w oprawie, oraz komunikację bezprzewodową o zasięgu do 15 m, umożliwiającą bezprzewodową, z poziomu gruntu zmianę parametrów autonomicznej redukcji w oprawie za pomocą dowolnego urządzenia z systemem android.

#### **Pytanie nr 4**

Czy należy istniejące szafy przygotować w odpływy do kompensacji mocy biernej?

#### **Odpowiedź:**

Tak

#### **Pytanie nr 5**

Czy należy zamontować przekładniki do kompensatora?

#### **Odpowiedź:**

Tak

**Pytanie nr 6**

Czy należy zapewnić dostęp do sieci GPRS i na jaka długi okres?

**Odpowiedź:**

Tak, jeżeli będzie tego wymagała komunikacja zegara astronomicznego. Na okres 5 lat.

**Pytanie nr 7**

Prosimy o udostępnienie warunków wydanych przez Tauron.

**Odpowiedź:**

Zakres zadania nie wymaga uzyskania warunków od Tauron.

**Pytanie nr 8**

Prosimy o udostępnienie czytelnych map dla G. Morcinka, Zacisze, Kopalniana, Granitowa i Sucharskiego w Wojkowicach z lokalizacjami opraw do wymiany oraz schemat ideowy z mocami opraw.

**Odpowiedź:**

Mapy znajdują się w Załączniku nr 8 do SIWZ.

**Pytanie nr 9**

Czy Zamawiający posiada zatwierdzony projekt na modernizację oświetlenia?

**Odpowiedź:**

Całość dokumentacji projektowej znajduje się w Załączniku nr 8 do SIWZ.

**Pytanie nr 10**

Czy roboty należy wykonać na zgłoszeniu czy pozwoleniu na budowę?

**Odpowiedź:**

**Modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne - ul. G. Morcinka, Zacisze, Kopalniana, Granitowa i Sucharskiego w Wojkowicach** (na działkach o numerach 1094/25, 1094/23, 1094/26, 1094/27, 1094/28, 1094/29, 1094/40, 616, 1095/6, 1100/2, 1095/44, 1095/2, 1095/42, 1095/41, 1095/4, 1095/37) – zakłada prace modernizacyjne nie wymagające zgłoszenia;

**Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej 0,23 kV oświetleniowej** (na dz. nr 1067/10, 1067/11, 1067/13, 1067/14, 1067/15, 1067/16, 1067/17, 1067/22, 1067/3, 1067/6, 1067/7, 1068/1, 1068/11, 1068/16, 1068/6, 1068/7, 1068/8, 1068/9, 1100/2, 998/2 obręb 0001 Wojkowice – **wymaga zgłoszenia.**

**Pytanie nr 11**

Czy w zakres robót wchodzi wymiana linii kablowej?

**Odpowiedź:**

Tak

**Pytanie nr 12**

Czy Zamawiający posiada ustalenia i uzgodnienia z właścicielami infrastruktury podziemnej, czy jest to po stronie Wykonawcy?

**Odpowiedź:**

Ustalenia i uzgodnienia z właścicielami infrastruktury podziemnej są w zakresie zadań Wykonawcy.

**Pytanie nr 13**

Kto jest właścicielem drogi, na której będzie przebiegać wymiana?

**Odpowiedź:**

Właścicielem drogi jest Gmina Wojkowice.

**Pytanie nr 14**

Czy należy sporządzić i zatwierdzić projekty organizacji ruchu?

**Odpowiedź:**

Nie ma konieczności sporządzania i zatwierdzania projektów organizacji ruchu.

**Pytanie nr 15**

Czy należy występować o zajęcie pasa drogowego? Jeśli tak czy opłatę ponosi Wykonawca?

**Odpowiedź:**

Nie ma konieczności występowania o zajęcie pasa drogowego.

**Pytanie nr 16**

Dotyczy zapisu odnoszącego się do oprawy parkowych (A oraz B) – Projekt budowlano-wykonawczy.

*Cyt.: Wygląd, styl i wielkość oprawy podobny do rysunków zamieszczonych poniżej.*

Prosimy o jednoznaczne wskazanie dopuszczalnej tolerancji wymiarów opraw parkowych pod warunkiem zachowania proporcji oraz kształtu. Zapis w obecnej formie jest nieprecyzyjny i może skutkować nierównym traktowaniem wykonawców.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza tolerancję względem wymiarów opraw parkowych +/- 5% pod warunkiem zachowania proporcji oraz kształtu.

**Pytanie nr 17**

Prosimy o potwierdzenie, że z uwagi na przyszłą eksploatację oraz konserwację instalacji oświetleniowej, Zamawiający wymaga aby oferowane oprawy parkowe i oprawy drogowe pochodziły od jednego producenta.

**Odpowiedź:**

W celu zachowania tożsamy parametrów gwarancji Zamawiający preferuje aby oferowane oprawy parkowe i drogowe pochodziły od jednego producenta.

**Pytanie nr 18**

Proszę o sprecyzowanie zakresu prac elektromontażowych w ramach postępowania przetargowego WPM.271.51.2020 Modernizacja i rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego w Wojkowicach. Zakres prac dla punktu 2 postępowania "Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej 0,23kV oświetleniowej jest dość dokładnie opisany, zarówno w dokumentacji jak i przedmiarze. Natomiast niejasne są zapisy trzech ostatnich pozycji z przedmiaru dla prac z punktu 1 Modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne.:

1. Montaż szafek oświetleniowych - 2 szt ( o jakie szafki oświetleniowe chodzi?)
2. Demontaż elementów sterujących w rozdzielni nn - 2kpl. (O której rozdzielni jest w tej pozycji mowa? Jak rozumiem chodzi tutaj elementy sterujące istniejącym oświetleniem?)
3. Podłączenie do szafki oświetleniowej istniejących obwodów oświetlenia drogowego- 4kpl (do której szafki (ek)? Istniejące obwody oświetleniowe są już przecież podłączone do szafek oświetleniowych.

W związku z powyższym jaki dokładnie zakres prac powinien być ujęty w ofercie , poza pracami na samych słupach oświetleniowych?

**Odpowiedź:**

Ad. 1 i 2. Lokalizacja szaf została wskazana na podkładzie mapowym.

Ad. 3. Tak, są już podłączone.

**Pytanie nr 18**

Czy jeśli chodzi o dokumentację techniczną to w zakresie ofert dla obu przetargów powinna być tylko dokumentacja powykonawcza?

**Odpowiedź:**

W zakresie zadania jest sporządzenie dokumentacji powykonawczej wraz z kompletem pomiarów. Przy czym zamawiający wymaga aby Wykonawca dokonał przedmiotowych pomiarów przed przystąpieniem do prac na istniejącej infrastrukturze jak i po ich zakończeniu.

Dodatkowo, Zamawiający dokonuje modyfikacji treści SIWZ w zakresie zmiany terminów:

- 1) Termin składania ofert określony w rozdziale XV SIWZ zmienia się na **12 października 2020 r. godzina: 11:00**
- 2) Termin otwarcia ofert określony w rozdziale XV SIWZ zmienia się na **12 października 2020 r. godzina: 11:30**

Modyfikacje wprowadzone niniejszym pismem są wiążące i obowiązują od dnia zamieszczenia na stronie internetowej. Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Jednocześnie Zamawiający dokonuje zmiany ogłoszenia o zamówieniu.

**BURMISTRZ**  
**(-) mgr Tomasz Szczerba**