

ZAKŁAD KOMINIARSKI
41-002 BYTOM ul. Estreichera 1
tel: 32 389-71-93

Zakład Kominiarski
Bytom ul. Estreichera 1
Tel. 032 389-71-93

Bytom 20.03.2023r.

Opinia Nr. 136/2023r.

Z wyników przeprowadzonych oględzin- ekspertyzy urządzeń grzewczo-kominowych

Wojkowice ul. Sucharskiego 17 A
Pan Szymon Kita PRIMTECH 42-600 Tarnowskie Góry
ul.Sienkiewicza 4/6 NIP 645-222-28-48

Sporządzona przez posiadającego wymagane uprawnienia mistrza kominiarskiego

P. Marcin Kędyś w celu:

Wskazania podłączeń- przekwalifikowanie lokalu użytkowego na dwa mieszkania.

Podczas kontroli stwierdzono:

1.**Mieszkanie Nr.1** – kocioł co gaz kondensat oraz wentylacja w pomieszczeniu kuchni ,podłączyć do wskazanych przewodów ,przewody drożne , nadają się do użytku. Zamontować wsad kwasoodporny do kotła co gaz zgodnie z zaleceniami producenta kotła lub ogrzewanie elektryczne.

2.Ze względu na brak przewodu wentylacyjnego do łazienki ,zaleca się wykonanie wentylacji na zewnątrz budynku tzw.zetką.

3.**Mieszkanie Nr.2-** kocioł co gaz kondensat oraz wentylacja w pomieszczeniu kuchni , podłączyć do wskazanych przewodów ,przewody drożne, nadają się do użytku. Zamontować wsad kwasoodporny zgodnie z zaleceniami producenta kotła lub ogrzewanie elektryczne.

4.Ze względu na brak wolnych przewodów wentylacyjnych w pomieszczeniu łazienki ,zaleca się wykonanie wentylacji na zewnątrz budynku tzw.zetką.

(wewnętrzna powierzchnię przewodu odprowadzającą spaliny zabezpieczyć przed ich destrukcyjnym działaniem Dz.U.Nr.75 z 2002r.rozdz.5&140 poz

5. Po wykonaniu w/w zaleceń zgłosić do odbioru.

Opinię sporządzono w oparciu o DZ.U. Nr.75 z 2002r.

Ustawę o Ochronie P. Poż.(Dz.U.Nr.81, poz.351 z dnia 11 .IX.1991r.

Oraz wydane na ich podstawie przepisy wykonawcze i obowiązujące normy.

Opinię sporządzono w 3 egz. z przeznaczeniem :

- najemca(właściciel) – 2 egz
- a/a – 1 egz.

MISTRZ KOMINIARSKI

Marcin Kedyś

Nr upr. 137/2010

Mojkonia, Sucharskiego 17A

ZAKŁAD KOMINIARSKI
41-902 BYTOM ul. Estreichera 1
tel: 32 389-71-93

Nr. 2

HeK Nr. 2 H K K co gaz kondens. Nr. 2 HeK



Nr. 1

K H Nr. 1 HeK



K - co gaz kondensat
Nr. 1 HeK



W

legenda;



przebieg wentylacyjny



przebieg spalinyowy

ZAKŁAD KOMINIARSKI
41-902 BYTOM ul. Estreichera 1
tel: 32 389-71-93