

Do Wykonawców uczestniczących w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „**Modernizacja oświetlenia parkowego w Wojkowicach**”

WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Działając w imieniu Zamawiającego – Gminy Wojkowice – na podstawie art. 38 ust. 2, art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm., dalej: pzp) przekazuję treść zapytań do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: SIWZ), które wpłynęły do Zamawiającego w prowadzonym przetargu nieograniczonym na zadanie pn.: „Modernizacja oświetlenia parkowego w Wojkowicach” wraz z wyjaśnieniami, jednocześnie dokonując modyfikacji treści SIWZ.

Pytanie nr 1

Dotyczy zapisu odnoszącego się do oprawy parkowej – Projekt budowlano-wykonawczy.

Cyt.: Wygląd, styl i wielkość oprawy podobny do rysunków zamieszczonych poniżej.

Prosimy o jednoznaczne wskazanie dopuszczalnej tolerancji wymiarów opraw parkowych pod warunkiem zachowania proporcji oraz kształtu. Zapis w obecnej formie jest nieprecyzyjny i może skutkować nierównym traktowaniem wykonawców.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza tolerancję względem wymiarów opraw parkowych +/- 5% pod warunkiem zachowania proporcji oraz kształtu.

Pytanie nr 2

Czy jeśli chodzi o dokumentację techniczną to w zakresie ofert dla obu przetargów powinna być tylko dokumentacja powykonawcza?

Odpowiedź:

W zakresie zadania jest sporządzenie dokumentacji powykonawczej wraz z kompletem pomiarów. Przy czym zamawiający wymaga aby Wykonawca dokonał przedmiotowych pomiarów przed przystąpieniem do prac na istniejącej infrastrukturze jak i po ich zakończeniu.

Pytanie nr 3

Jeśli chodzi o drugi przetarg na modernizację oświetlenia parkowego WPM.271.54.2020 to z przedmiaru wynika że ogranicza się tylko do prac na samych słupach oświetleniowych.

Z jakich szafek oświetleniowych są zasilane oprawy oświetleniowe na słupach. podlegające wymianie?

Odpowiedź:

Przedmiotowa szafa znajduje się na projekcie PZT – załącznik mapowy – w załączniku nr 8 do SIWZ.

Dodatkowo, Zamawiający dokonuje modyfikacji treści SIWZ w zakresie zmiany terminów:

- 1) Termin składania ofert określony w rozdziale XV SIWZ zmienia się na **12 października 2020 r. godzina: 11:00**
- 2) Termin otwarcia ofert określony w rozdziale XV SIWZ zmienia się na **12 października 2020 r. godzina: 11:30**

Modyfikacje wprowadzone niniejszym pismem są wiążące i obowiązują od dnia zamieszczenia na stronie internetowej. Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Jednocześnie Zamawiający dokonuje zmiany ogłoszenia o zamówieniu.

BURMISTRZ
(-) mgr Tomasz Szczerba